

URGENTE SOLUCIONAR PROBLEMA DE TUBERÍA LOCAL J-45 REYES DEL CHOCLO

Buenas tardes,

Enviamos un reporte de manera urgente debido a que la tubería del centro comercial que pasa por nuestro local J-45 de Reyes del Choclo se encuentra afectado por una mala instalación. El día de ayer y el día de hoy nuestros técnicos de plomería junto al equipo de plomeros del centro comercial constataron la mala instalación de tubería que ha generado problemas en nuestra operatividad. Solocitamos de manera urgente una autorización para que el personal del centro comercial nos pueda ayudar con una pronta respuesta y solución a mencionado inconveniente. Adjutno reporte de nuestro técnico :

"El motivo del presente es hacerle saber lo siguiente: Una vez realizado el mantenimiento y cambio de tubería de nuestro local, el técnico constato que el bajante que se conecta al local está tapado.

Como sugerencia nos comento que al momento que ustedes procedan a destapar el bajante, nos podrían proporcionar con la instalación de una Y para poder conectarnos de mejor manera.

De igual manera nos sugirió que si es posible cambiemos los codos de 90° a codos de 45°."

Quedamos atentos a su pronta respuesta,

Santiago Reyes

Gerente Reyes del Choclo

Fecha Inicio: 29/11/2023

Fecha Fin: 29/11/2023

Operaciones: Ya se esta haciendo la verificación para el arreglo